



CHARGE
 DÉPART OPÉRATION
 49.65 KW 49.65 KW

--- CABLE 10-COND.
 — CABLE 2-COND.
 - - - CABLE 1-COND.

○ PUIXS D'ACCÈS C.E.
 □ CHAMBRE DE TIRAGE C.M.
 (PA) POINT D'ALIMENTATION
 N/E DE LA ROCHE ET
 DU PARC LA FONTAINE

●	10,000 L	20 A	75
⊗	2500 L	6.6 A	66
	TOTAL		141

CABLE D'ALIMENTATION PLAN N° 4527
 REDESSINÉ 30-U-60

VILLE DE MONTRÉAL			
TRAVAUX PUBLICS • DIVISION DE L'ÉLECTRICITÉ			
4050 AVENUE PARK			
CIRCUIT N° 184			
SUR CABLE D'ALIMENTATION			
ROY "A"			
DATE	29 juil. 60	DATE	
	<i>Levesque</i>		<i>Elmer</i>
	ingénieur surintendant		Ass. directeur des travaux publics
REVISE			
PRÉPARÉ	DESSINÉ	VÉRIFIÉ	ÉCHELLE
			3996

L-94